

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
------	----------	-----------------------	------------------	---------	-------------	-----------	----------------	-------------	----------

Nr. do Processo: 2297/2021

Licitação: 52/2021 - PR

Data da Homologação:

Fornecedor: 6149

- QUALYTECK TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI

1	04-14-0019	ESTABILIZADOR TENSÃO DE 50 KVA, conforme especificações abaixo: Tensão de entrada: 380/220v ou 220/127 V, com variação admissível de ± 15%, frequência de 60 Hz com variação admissível de ± 5%, Entrada através de Bornes com 3 fases, neutro e aterramento e fator de potência 0,8. Tensão de saída: 220/127 V, com variação admissível de ± 3%, frequência de 60 Hz com variação admissível de ± 5%, Saída através de Bornes com 3 fases, neutro e aterramento Funções: tempo de resposta de 4 ms (milissegundos), com rearme automático no retorno da rede externa; Sobrecarga: 125% durante 25 segundos.. Proteção contra curto-circuito, sobre carga, sub tensão, sobre tensão e falta de fase. Potência de 50 KVA. COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO INCLUSO	CS ELETRO	UN	1,000	0,0000	44.150,0000	44.150,00	Venceu
---	------------	--	-----------	----	-------	--------	-------------	-----------	--------

Total do Fornecedor ----->

1,000

44.150,00

São José do Vale do Rio Preto, 3 de Agosto de 2021.